

抽查结果公示表

“双随机”抽查公示内字【2023】第001号

序号	企业名称	注册号	检查机关	抽查结果	抽查方案名称
1	遵化市建明亿客隆超市	92130281MA08B5F11J	遵化市消防救援大队	1、疏散通道被货物占用；2、电线没有按照规定敷设。	遵化市应急管理局关于2023年度超市企业部门联合抽查实施方案
2	遵化天天奕购物有限公司华明路分公司	91130281MA7MRAWLX7	遵化市消防救援大队	无问题	遵化市应急管理局关于2023年度超市企业部门联合抽查实施方案
3	遵化宽广超市有限公司	91130281MACAM3GN6Y	遵化市消防救援大队	三号门一处室内消火栓被花盆遮挡	遵化市应急管理局关于2023年度超市企业部门联合抽查实施方案
4	遵化市胜地亚便民超市	92130281MA0FQ90313	遵化市消防救援大队	暂停营业	遵化市应急管理局关于2023年度超市企业部门联合抽查实施方案
5	唐山百货大楼集团遵化购物广场有限责任公司	91130281599926351R	遵化市消防救援大队	无问题	遵化市应急管理局关于2023年度超市企业部门联合抽查实施方案
6	河北永辉超市有限公司遵化金缘分公司	91130281MA0EA44R1G	遵化市消防救援大队	常闭式防火门未保持常闭	遵化市应急管理局关于2023年度超市企业部门联合抽查实施方案
7	河北永辉超市有限公司遵化分公司	9113028130834669X6	遵化市消防救援大队	常闭式防火门未保持常闭	遵化市应急管理局关于2023年度超市企业部门联合抽查实施方案

公示单位：（公章）遵化市消防救援大队

公示时间：2023年10月25日



扫描全能王 创建