

遵化市气象局

“双随机、一公开”抽查工作方案

为继续贯彻落实“双随机、一公开”监管工作，规范监管行为，提升监管能力，强化市场主体自律和社会监督，根据《遵化市人民政府办公室关于印发遵化市实施双随机抽查规范事中事后监管实施方案的通知》（遵政办[2016]3号）文件精神，结合工作实际，制定本方案。

一、抽查工作时间

2022年5月10日

二、抽查对象

加油站类、易燃易爆类市场主体，共9家单位。

三、检查内容

企业防雷减灾工作落实情况，包括如下内容：

1. 是否建立防雷安全生产管理制度
2. 是否将防雷纳入安全生产应急预案
3. 是否明确分管领导和专人负责防雷安全工作
4. 是否制定企业内部防雷装置日常巡查和定期检查制度
5. 是否将防雷安全隐患纳入生产经营单位隐患治理清单
6. 防雷设施是否经防雷检测资质单位定期检测
7. 防雷设施是否完善，是否同时具备直击雷防护设施和雷电浪涌防护设施，是否符合安全技术标准
8. 防雷装置存在的问题是否按要求进行整改

9. 是否将防雷设施改造、定期检测经费纳入安全生产投入预算
10. 防雷装置是否与主体工程进行同时设计、同时施工、同时验收
11. 防雷工程是否经过气象主管机构进行设计审核和竣工验收
12. 是否制定年度防雷安全教育培训计划，并组织开展教育培训
13. 是否建立有关防雷文件、设计安装工程图纸、检测报告、隐患整改意见、规章制度、设备维护维修以及安全培训记录等有关档案
14. 是否建立了气象灾害预警信息的接收和防范机制

五、检查工作流程

1. 抽取执法人员。从遵化市气象局“双随机、一公开”执法人员名录库名录中随机抽取 2 名执法人员，抽取过程采取书面记录和拍照（或截图）方式保存留证。

2. 抽取执法对象。从遵化市气象局“双随机、一公开”市场主体名录库加油站类、易燃易爆类中随机抽取 9 家市场主体，抽取过程采取书面记录和拍照（或截图）方式保存留证。

3. 检查过程。在规定时间内对市场主体进行检查，按照检查内容将检查的情况和处理结果予以记录。

4. 结果处理。抽查工作结束 20 个工作日内，在政府门户网站上公示本次抽查结果。

