



240300101862
有效期至2030年04月28日止

ZHCDCSZ-01

检 验 报 告

遵疾控检字（2025）第 W-015 号

样品名称：生活饮用水（末梢水）

委托单位：遵化市凯发新泉水务有限公司



遵化市疾病预防控制中心

报告发送日期 2025 年 06 月 24 日

注 意 事 项

- 1、报告无本中心“检验检测专用章”、“CMA 章”、“骑缝章”无效。
- 2、报告无检验者、审核者、批准人签字无效；报告涂改无效。
- 3、对检验报告若有异议，请勿于收到本报告之日起五个工作日内向本中心提出，逾期未提出异议，视为认可检验报告。
- 4、委托检验仅对收检样品负责。
- 5、此报告未经本中心批准不得复印。

地址：遵化市建明西街 9 号

电话：0315-8739889

邮编：064200

03810
03810
03810

遵化市疾病预防控制中心检验报告单

样品编号：遵疾控检字（2025）第 W-015 号 共 4 页 第 1 页

样品名称	生活饮用水（末梢水）	样品状态	无色、透明液体
包装形式	无菌瓶、塑料桶	样品数量	2.5L 理化 0.5L 微生物
委托单位	遵化市凯发新泉水务有限公司		
委托单位地址	遵化市西二环南路		
采样地点	谐和家园小区物业办公室		
送检人	高鑫鹏	检验类别	委托检验
采样日期	2025.06.09	收样日期	2025.06.09
检验依据	GB/T 5750.4-2023、GB/T 5750.5-2023、GB/T 5750.6-2023、 GB/T 5750.7-2023、GB/T5750.8-2023、GB/T 5750.12-2023； 检验项目见检验结果页		
执行标准	GB5749-2022	检验截止日期	2025.06.24
主要仪器设备： VIS-7220N 可见分光光度计 GFA-6880 原子吸收分光光度计 AFS-9770 原子荧光光度计 HW-2000 离子色谱 SHP-250B 生化培养箱 恒温水浴箱			
检验结论： 该水样所检参数依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 的国标限值给出单项判定，结果见本报告第 2 页。 报告签发日期 2025 年 06 月 24 日			
检 验 人 <u>孙雪婷 陈宏杰 张立群</u>			
审 核 人 <u>张立群</u>			
批 准 人 <u>张海东</u>			



检验项目	国标限值	检验结果	检验方法	单项判定
pH 值	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.48	GB 15750.1-2023.8.1 玻璃电极法	合格
浑浊度 (散射浑浊度单位, NTU)	1	<0.5	GB 15750.1-2023.5.1 散射法-福尔马林砷标准	合格
色度 (度)	15	<5	GB 15750.1-2023.4.1 铂 钴标准比色法	合格
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	GB 15750.1-2023.6.1 嗅 气和尝味法	合格
肉眼可见物	无	无	GB 15750.1-2023.7.1 直 接观察法	合格
总硬度 (以 CaCO_3 计, mg/L)	450	210	GB 15750.1-2023.10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	合格
溶解性总固体 (mg/L)	1000	412	GB 15750.1-2023.11.1 称量法	合格
硫酸盐 (mg/L)	250	8.18	GB 15750.5-2023.4.2 离 子色谱法	合格
氯化物 (mg/L)	250	12.56	GB 15750.5-2023.5.2 离 子色谱法	合格
铁 (mg/L)	0.3	<0.30	GB 15750.6-2023.5.1 火 焰原子吸收分光光度法	合格
锰 (mg/L)	0.1	<0.10	GB 15750.6-2023.6.1 火 焰原子吸收分光光度法	合格
铜 (mg/L)	1.0	<0.20	GB 15750.6-2023.7.2 火 焰原子吸收分光光度法	合格
锌 (mg/L)	1.0	<0.050	GB 15750.6-2023.8.1 火 焰原子吸收分光光度法	合格
氰化物 (mg/L)	0.05	<0.002	GB 15750.7-2023.7.3 流 动注射法	合格
高锰酸盐指数 (以 O_2 计, mg/L)	3	0.59	GB 15750.7-2023.4.1 酸 性高锰酸钾滴定法	合格
硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	10	2.14	GB 15750.8-2023.8.3 离 子色谱法	合格

检验项目	国标限值	检验结果	检验方法	单项判定
氟化物 (mg/L)	1.0	0.25	GB/T 5750.5-2023.6.2 离子色谱法	合格
铝 (mg/L)	0.2	<0.02	GB/T 5750.5-2023.11.1 铝 双光束分光光度计	合格
铬（六价，mg/L）	0.05	<0.004	GB/T 5750.5-2023.13.1 二苯砷试 二苯分光光度法	合格
铅 (mg/L)	0.01	<0.0025	GB/T 5750.5-2023.14.1 无火焰原子吸收分光光度法	合格
镉 (mg/L)	0.005	<0.002	GB/T 5750.5-2023.12.1 无火焰原子吸收分光光度法	合格
砷 (mg/L)	0.01	<0.002	GB/T 5750.5-2023.9.1 氢化物原子荧光法	合格
汞 (mg/L)	0.001	<0.0002	GB/T 5750.5-2023.11.1 原子荧光法	合格
三氯甲烷 (mg/L)	0.06	0.001	GB/T 5750.8-2023.4.3 顶空毛细管气相色谱法	合格
一氯二溴甲烷 (mg/L)	0.1	<0.01	GB/T 5750.8-2023.4.3 顶空毛细管气相色谱法	合格
二氯一溴甲烷 (mg/L)	0.06	<0.01	GB/T 5750.8-2023.4.3 顶空毛细管气相色谱法	合格
三溴甲烷 (mg/L)	0.1	0.001	GB/T 5750.8-2023.4.3 顶空毛细管气相色谱法	合格
三卤甲烷	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.027		合格
二氯乙酸 (mg/L)	0.05	<0.01	GB/T 5750.8-2023.15.2 离子色谱-电导检测法	合格
三氯乙酸 (mg/L)	0.1	<0.04	GB/T 5750.8-2023.16.2 离子色谱-电导检测法	合格
氯酸盐 (mg/L)	0.7	<0.2	GB/T 5750.8-2023.21.2 离子色谱法	合格

检验项目	国标限值	检验结果	检验方法	单项判定
氨（以 N 计）（mg/L）	0.5	<0.1	GB/T5750.5-2023.11.4 流动注射法	合格
亚硝酸盐	0.7	<0.2	GB/T5750.8-2023.20.2 离子色谱法	合格
二氧化氯	≥0.02	0.09	GB/T5750.11-2023.8.1X, N 二乙基对苯二胺-硫酸 亚铁铵滴定法	合格
菌落总数(CFU/mL)	100	未检出	G/BT5750.12-2022 半阻	合格
* ,总大肠菌群 (MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023.5.3 酶底物法	合格
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GGB/T5750.12-2023.5.3 酶底物法	合格
报告打印日期：2025 年 06 月 24 日				

备注：报告存根、原始记录等合并归档。

* ,指检测结果<2MPN/100mL。

永世