

ZHCDCSZ-01



检 验 报 告

遵疾控检字（2025）第 W-20 号

样品名称：生活饮用水（末梢水）

委托单位：遵化市国瑞供水有限责任公司



遵化市疾病预防控制中心

报告发送日期 2025 年 06 月 24 日

注 意 事 项

- 1、报告无本中心“检验检测专用章”、“CMA 章”、“骑缝章”无效。
- 2、报告无检验者、审核者、批准人签字无效；报告涂改无效。
- 3、对检验报告若有异议，请勿于收到本报告之日起五个工作日内向本中心提出，逾期未提出异议，视为认可检验报告。
- 4、委托检验仪对收检样品负责。
- 5、此报告未经本中心批准不得复印。

地址：遵化市建明西街 9 号

电话：0315-8739889

邮编：064200

（骑缝章）

检验项目	国标限值	检验结果	检验方法	单项判定
pH 值	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.52	GB/T5750.4-2023.8.1 玻璃电极法	合格
浑浊度 (散射浑浊度单位, NTU)	1	<0.5	GB/T5750.4-2023.5.1 散射法-福尔马林胂标准	合格
色度 (度)	15	<5	GB/T5750.4-2023.4.1 铂- 钴标准比色法	合格
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T5750.4-2023.6.1 嗅 气和尝味法	合格
肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2023.7.1 直 接观察法	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	450	200	GB/T5750.4-2023.10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	合格
溶解性总固体 (mg/L)	1000	419	GB/T5750.4-2023.11.1 称量法	合格
硫酸盐 (mg/L)	250	31.89	GB/T5750.5-2023.4.2 离 子色谱法	合格
氯化物 (mg/L)	250	9.32	GB/T5750.5-2023.5.2 离 子色谱法	合格
铁 (mg/L)	0.3	<0.30	GB/T5750.6-2023.5.1 火 焰原子吸收分光光度法	合格
锰 (mg/L)	0.1	<0.10	GB/T5750.6-2023.6.1 火 焰原子吸收分光光度法	合格
铜 (mg/L)	1.0	<0.20	GB/T5750.6-2023.7.2 火 焰原子吸收分光光度法	合格
锌 (mg/L)	1.0	<0.050	GB/T5750.6-2023.8.1 火 焰原子吸收分光光度法	合格
氰化物 (mg/L)	0.05	<0.002	GB/T5750.5-2023.7.3 流 动注射法	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计, mg/L)	3	0.48	GB/T5750.7-2023.4.1 酸 性高锰酸钾滴定法	合格
硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	10	7.75	GB/T5750.5-2023.8.3 离 子色谱法	合格

0281
3-11-1977

0281
JAN 1955

检验项目	国标限值	检验结果	检验方法	单项判定
氟化物 (mg/L)	1.0	<0.2	GB/T5750.5-2023.6.2 离子色谱法	合格
铝 (mg/L)	0.2	<0.02	GB/T5750.6-2023.4.1 铬天青 S 分光光度计	合格
铬（六价, mg/L）	0.05	<0.004	GB/T5750.6-2023.13.1 二苯碳酰二肼分光光度法	合格
铅 (mg/L)	0.01	<0.0025	GB/T5750.6-2023.14.1 无火焰原子吸收分光光度法	合格
镉 (mg/L)	0.005	<0.002	GB/T5750.6-2023.12.1 无火焰原子吸收分光光度法	合格
砷 (mg/L)	0.01	<0.002	GB/T5750.6-2023.9.1 氢化物原子荧光法	合格
汞 (mg/L)	0.001	<0.0002	GB/T5750.6-2023.11.1 原子荧光法	合格
三氯甲烷 (mg/L)	0.06	0.001	GB/T5750.8-2023.4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	合格
一氯二溴甲烷 (mg/L)	0.1	0.001	GB/T5750.8-2023.4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	合格
二氯一溴甲烷 (mg/L)	0.06	<0.01	GB/T5750.8-2023.4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	合格
三溴甲烷 (mg/L)	0.1	0.001	GB/T5750.8-2023.4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	合格
三卤甲烷	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.037		合格
二氯乙酸 (mg/L)	0.05	<0.04	GB/T5750.8-2023.15.2 离子色谱-电导检测法	合格
三氯乙酸 (mg/L)	0.1	<0.04	GB/T5750.8-2023.16.2 离子色谱-电导检测法	合格
氯酸盐 (mg/L)	0.7	<0.2	GB/T5750.8-2023.21.2 离子色谱法	合格

01313

检验项目	国标限值	检验结果	检验方法	单项判定
氨（以 N 计）（mg/L）	0.5	<0.1	GB/T5750.5-2023.11.4 流动注射法	合格
游离氯（mg/L）	≥0.05	0.11	GB/T5750.11-2023.4.1N, N-二乙基对苯二胺（DPD） 法	合格
菌落总数(CFU/mL)	100	1	G/BT5750.12-2023 半皿 计数法	合格
* ₁ 总大肠菌群 (MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023.5.3 酶底物法	合格
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023.7.3 酶底物法	合格
报告打印日期：2025 年 06 月 24 日				

备注：报告存根、原始记录等合并归档。

*₁ 指检测结果<2MPN/100mL。



1.1.0